

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE

Fondation du Bon Sauveur d'Alby

Ad'Ap

Réalisé

mise à jour le 18 décembre 2017

Sécurité incendie		localisation			accessibilité	accueil des usagers et visiteurs	parking	Date	Période de travaux de mise en conformité
Type	Caté.	Commune	Bâtiment n°	Service				DAT ou PC	Date
									2016
w	3ème	ALBI	138	Accueil St Joseph Entrée principale des services d'entrée accès au bureau CE et CHSCT mis a la disposition en rez de chaussée		grace à l'interphone les personnes à mobilité réduite peuvent s'annoncées pour être accueillies au Rdch	Parking PMR sur le parc central	juin-16	2016
N	3ème	ALBI	138	Accès cafétéria		La rampe actuelle est accessible avec l'aide d'un tier	Parking PMR sur le parc central	etude en cours en lien avec le projet d'établissement	etude en cours en lien avec le projet d'établissement
W-R	3ème	ALBI	159	Accueil Ste Marie et service du Mouvement		Un interphone est prévu à l'entrée Ste Marie qui permet de signaler toutes personnes et en particulier les PMR Pour le service du Mouvement (bureau de MJ Magné) et le service du secrétariat .	Parking PMR sur le parc central	2017	2017
J	5ème	ALBI	Foyer du CSDA	Rue Finlande Albi		Les enfants avec un handicap associé à la surdité sont accueillis dans la structure du Maranel là ou une chambre est accessible PMR ou alors a l'internat de l'établissement qui est accessible	Parking PMR sur le parc central		
J	5ème	ALBI	Foyer du CSDA	Rue Abbé pistre Albi					
W	5ème	ALBI		CMP AdultesTeyssier		Tous les locaux sont accessibles PMR avec un ascenseur en bout de bâtiment		mai-15	Aout 2016 ATTESTATION SOCOTEC DU 15 09 2016 ENVOY2E 0 Mr Lindé
		ALBI	217	HJ du Lude					
W	5 ème	Rabastens	4, rue Elie Aymeric	CMP Adultes		Les locaux sont accessibles	Parking PMR sur le parking de la maison de santé		février 2016
		Castres		EAID		Courrier envoyé au propriétaire pour attestation			
W	5ème	Valence d'Albigeois	Pôle d'activité val 81 . 45 Av. Pierre Souyris	CMP Adultes		Les locaux sont accessibles	Parking PMR sur le site		terminés en août 2016
TOTAL 2016									2016

Sécurité incendie		localisation			accessibilité	accueil des usagers et visiteurs	parking	Date	Période de travaux de mise en conformité
Type	Caté.	Commune	Bâtiment n°	Service				DAT ou PC	Date
			304-306-307	Les bâtiments coté Av George Clemenceau		<i>De gros travaux ne sont pas programmés ; les bâtiments en rez de chaussée</i>			2017
W	5ème	Réalmont	CMP Adulte Réalmont	Place Harry Dunant		Les locaux sont tous accessibles	Parking PMR de ma maison de santé		En attente de l'attestation janvier 2017
U	3ème	ALBI	126/129/130/131/138	St Bernard	Seule lmes pièces de jours sont accessibles	Dans le service mitoyen (St Jean de 25 lits) nous accueillons le même type de patients (service d'entrée) et offrons la même prestation et le bâtiment est accessible ainsi que les 25 chambres (avis de la commission du 15/05/2007).	Parking de la Fondation		
U	3ème	ALBI	130/133/132	Psychogériatrie USC	accessibles	Tous les locaux de jours sont accessibles et 1 chambre PMR	Parking de la Fondation		1 janvier 2017
U	4ème	ALBI	135	Psychogériatrie Admission et réhabilitation	accessibles	les locaux de jours sont accessibles et 1 chambre PMR	Parking de la Fondation	oct-16	2017,00
R	5ème	ALBI	202-203-204	CMP EA d'Albi	dès le déménagement dans les anciens locaux de l'IFSI	tous les locaux en rez de chaussée sont accessibles les prestations du 1er étage peuvent être faites au rez de chaussée	Parking PMR de la Fondation et du Boulevard du Lude	juillet 2016	janv-18
		ALBI	208	Le Galinou HJ enfants	non accessibles	Prise en charge des enfants PMR dans les locaux(202-203-204) CMP enfants Boulevard du Lude à partir de janvier 2018	Cette structure n'est pas accessible , Au vu de la configuration du bâtiment les circulations horizontales ne peuvent pas être élargies. Cette structure travaille uniquement en lien avec le CMPEA (dans les anciens locaux de l'IFSI) . Les patients nécessitant d'un acces PMR seront pris en charge dans les locaux du futur CMPEA , lors du projet ci-dessus (CMPEA d'Albi en 2017 bat 202,203,204) , des pièces pourront être mutualisées pour des prises en charge en hôpital de jour.		janv-18
W	5ème	Albi		CMP de Cantepau	dès le 8 février 2018	tous les locaux sont accessibles avec ascenseur	Parking de la ville	locaux provisoires en septembre 2016 jusqu'à février 2017	reporté février 2018
		Albi		Ferme de Bellevue HJ Bellvue			Bâtiment ancien avec des différences de niveaux difficiles a compenser, Nous allons refaire un salon accessible ou toutes les activités pourront être effectuées . Les sanitaires sont accessibles.	juin-17	
TOTAL 2017									2017

Sécurité incendie		localisation			accessibilité	accueil des usagers et visiteurs	parking	Date	Période de travaux de mise en conformité
Type	Caté.	Commune	Bâtiment n°	Service				DAT ou PC	Date

		ALBI	205,206,207, 270	Gymnases piscine		Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé (petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de portes.....).			2018
		ALBI	42 rue Séré de Rivière	Le bon Soir Bar thérapeutique		Mise en place d'un visiophone			
W	5ème	ALBI	Rue de Lavazière	Les marronniers EAID Espace d'Accueil et d'Information sur les dépendances			Structure en location. Mise en place d'un pan incliné amovible et visiophone , les sanitaires ne sont pas adaptés et nous ne pouvons pas en créer dans la surface actuelle. Voir possibilité de déménagement		
TOTAL 2018									2018

U	4ème	ALBI	210	UJD		Une construction neuve est planifiée dans notre PPI (Plan Pluriannuel d'Investissement) ou nous déménagerons ce service pour désaffecté par la suite ce bâtiment Montant des travaux TTC		sept-18	2019 /2021
U	4ème	ALBI	211	UCB		Une construction neuve est planifiée dans notre PPI (Plan Pluriannuel d'Investissement) ou nous déménagerons ce service pour désaffecté par la suite ce bâtiment Montant des travaux TTC			
U	2ème	ALBI	153/160/154	USBP		Une construction neuve est planifiée dans notre PPI (Plan Pluriannuel d'Investissement) ou nous déménagerons ce service pour réaménager par la suite ce bâtiment			
						Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé (petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de portes...visiophone..).			2019
J.R.U	2ème	ALBI	143	St Luc Internat et salles de formation du personnel		L'observation concernant l'avis défavorable va être levée avec la remise en service de l'ascenseur. A ce jour nous n'accueillons plus de public dans ce bâtiment, seul du personnel est présent.			
						Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé (petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de portes...visiophone..).			2020
						Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé (petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de portes..., visiophone .).			2021
TOTAL 2019/2020/2021									2019/2020/2021

Sécurité incendie		localisation			accessibilité	accueil des usagers et visiteurs	parking	Date	Période de travaux de mise en conformité
Type	Caté.	Commune	Bâtiment n°	Service				DAT ou PC	Date
						Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé (petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de portes...visiophone..).			2022
						Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé (petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de portes...visiophone..).			2023
		ALBI	CATTP	"Le Ranch" Rue de la Rachoune		Ce bâtiment est une ancienne ferme ou il est fait une activité d'espaces verts et petits travaux... ouvert aux patients de l'extra hospitalier . Les locaux n'ont pas de toilettes accessibles aux normes actuelles . La mise en place d'un préfabriqué est envisagé			2024
						Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé (petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de portes..., visiophone .).			
W	5ème	Graulhet	HJ Graulhet	Rue Villebois Mareuil Graulhet		Nous sommes en location. Il est impossible de créer un accès conforme sur l'entrée principale (le trottoir est trop étroit) Nous proposons une création d'un pan incliné coté jardin vers la maison et changer la porte d'entrée coté jardin (en négociation avec le propriétaire) . Toutes les activités sont faisables au rdch. Nous avons envisagé de changer de location cela reste difficile a trouver à Graulhet .			2022/2024
W	5ème	Graulhet	CMP Graulhet	Place du bosquet		Nous sommes en location. Seule deux pièces sont en rez de chaussée l'accès n'est possible que par le portail privatif du propriétaire . Quelques adaptations sont a faire pour l'accès a notre structure : modification du seuil et d'une porte fenêtre + visiophone			
W	5ème	Cordes	CMP Cordes	Rue de la grésigne Cordes		Nous sommes en location. Refaire l'accès extérieur par un dallage et respect de la pente			
W	5ème	REALMONT	CMP EA	Rue René Lancou		Nous sommes en location. Il est difficile de créer un accès conforme sur l'entrée principale.Travux: portail a remplacer a négocier avec le propriétaire ou envisager un déménagement.			
U	4ème	ALBI	ST Salvadou	Addictologie		Ce service accueille 18 patients en hébergement complet et 20 en accueil de jour . Les bâtiments actuels ne sont pas conformes à la réglementation PMR. Une mise en conformité complète doit être réalisée, étude et chiffrage a réaliser .			